

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

Fernwärmenetz „Wärmenetz Mertingen“ der ProTherm Mertingen GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf Plandaten, die im Zertifizierungsbericht¹ im Einzelnen ausgeführt werden.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$:	0,00
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	100%
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	100%

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 15. März 2024.

Leck, 16.3.17
Ort, Datum

D. Brückner
M.Eng. Daniel Brückner
Geprüfter Gutachter AGFW
 f_P -Gutachter-Nr. FW-609-298

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Wärmenetz Mertingen“ ProTherm Mertingen GmbH.

Leck, d. 16.03.2017.